



# TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

*TEKA Magyarország ZRT.*

*9200. Mosonmagyaróvár Terv ut. 92.*

*Érvényes: 2018. január 04-től visszavonásig*

.....  
Készítette:

**Takács László**

tűzvédelmi megbízott, BMTKK – 11 / 1990.

## A Tűzvédelmi Szabályzatról

A Tűzvédelmi Szabályzatnak az a célja, hogy a **Társaság** területén dolgozók, ott tartózkodók megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, amelyeket a munkaterületükön, a **Társaság** területén be kell tartani a tüzesetek megelőzése érdekében.

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat az alábbi jogszabályok szabályozzák:

- a módosított **1996. évi XXXI. tv.** a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- **2004. évi CXL tv.** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- a módosított **30/1996. (XII.6.) BM rendelet** a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról /

## A Társaság Tűzvédelmi Szabályzata

Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítéséről kiadott 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet figyelembe vételével A **Társaság** (továbbiakban létesítmény) a dolgozók és a ügyfelek testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz elleni védelme érdekében a feladatokat és azok végrehajtását az alábbiakban határozom meg. Az utasításom végrehajtására, megtartására és megtartatására a Társaság minden vezetőjét, dolgozóját, kötelezem, mely:

- Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben lévő törvények, rendeletek, utasítások előírásai az irányadók.
- Az utasításban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály – beosztásra való tekintet nélkül – kötelező érvényű és hatálya kiterjed.

### Területi hatálya:

Az **Társaság** - hoz tartozó valamennyi létesítmény/épület, helyiség, szabadter. ... / telephelyre, tevékenységre, tárolásra.

### Személyi hatálya:

A **Társaság** területén ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozóra, még abban az esetben is ha a létesítmény telephelyén kívül végzi a munkát.

A **Társaság** területén bármilyen céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző személyre.

.....  
vezérigazgató

## A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

### Vezérigazgató

1. Kiadja a **TÁRSASÁG** tűzvédelmét szabályozó TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT, ellenőriztetni annak betartását.
2. Biztosítja a tűzvédelmi előírások megvalósításához, a tűzvédelmi szervezet működéséhez szükséges anyagi eszközöket. Az éves költségvetésben költségkeretet állít be a tűzvédelemmel kapcsolatos kiadásokra.
3. Lehetővé teszi a tűzoltóság részére a tűzoltásra és a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében helyszíni gyakorlatok megtartását (előzetes egyeztetés alapján) és felkérésre azokban közreműködik.
4. Eljár a tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben.
5. Minden olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, a helyiség vagy a szabadter, technológiai folyamat, ami a jelen szabályzatban leírtakhoz képest megváltozik a Tűzoltóságra 15 nappal előbb köteles bejelenteni.
6. Esetleges tüzeset alkalmával gondoskodik annak azonnali jelentéséről, az oltás megkezdéséről, a helyszín biztosításáról, az Állami Tűzoltóság vizsgálatától függetlenül a megbízotti vizsgálat tartásáról.

A létesítmény vezetője: **Luka János vezérigazgató**

### **A TÁRSASÁG egyéb dolgozói**

1. Kötelesek betartani, a tűzvédelmi oktatáson megismert, a létesítményre és a munkaterületükre és a technológiai tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat és előírásokat, és a teendőiket a munkavégzésük során tűz esetén. Munkájukat ennek tudatában, felelősségük terhe mellett kell, hogy végezzék. Erre a tűzvédelmi oktatáson fel kell hívni a figyelmüket. A tűzoltóság által rendezett gyakorlatokon, felkérésre kötelesek részt venni.
2. Kísérjék figyelemmel munkaterületükön a tűzvédelmi felszerelések meglétét, azok működőképességét.
3. A munka befejezésekor a munkaterületükön a tűzveszélyes berendezéseket helyezték üzemem kívül a villamos berendezéseket, kapcsolják ki.

### **Felelősség**

1. A személyi felelősséget, tűz- vagy tűzvédelmi ellenőrzés esetére, jelen szabályzatban leírt feladatok elmulasztása alapján, a vizsgálat dönti el.
2. A vezető felelősségi köre a létesítményre általános érvényű.
3. A szabályzatban foglaltak be nem tartása szabálysértési eljárást vonhat maga után.

A létesítmény, építmények, helyiségek tűzveszélyességi kockázati osztályba sorolása és az azokra vonatkozó általános és eseti tűzvédelmi szabályok, előírások

## A helységek általános használati szabályai

- Az építményt, építményrész /helyiséget, tűszakaszt/, a vegyes rendeltetésű épület csak a használatbavételi /üzemeltetési, működési, telephely/ engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A termelést /előállítás, feldolgozást/, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, illetőleg az egyéb tevékenységet /a továbbiakban együtt: tevékenység/ csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben tűszakaszban, építményben szabad folytatni.
- A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére –, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.
- A helyiségből, szabadterről, a gépektől, berendezésektől, eszközökről, készülékekről stb. a tevékenység során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani. Az olajjal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó, fedővel ellátott nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni.
- Az üzemszerűen csepegő éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni, az edényzetet szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni és az erre kijelölt helyen kell tárolni.
- A munkahelyen a tevékenység befejezése után ellenőriztetni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- Az építmény, helyiség, létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket, tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
- A létesítményben a villamos berendezés kapcsolóját, a közműnyitó és zárószerkezeteket a tűzvédelmi berendezések, felszereléseket szabadon kell tartani.
- Üzemszünet alatt a lezárt helyiségek kulcsát úgy kell elhelyezni, hogy tűz vagy veszélyhelyzet esetén hozzáférhető legyen.
- Az robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba terrokozó helyiségek ajtóit önműködő csukó szerkezettel kell ellátni és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, illetőleg füst vagy hő hatására automatikusan működő csukó berendezéssel kell ellátni.

## Tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Alkalmiszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. A tűzveszélyes munkavégzési engedélyt a Társaság. vezetője, vagy az általa írásban megbízott személy (személyek) adhat (adhatnak) ki.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a Társaság vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint- a helyi sajátosságoknak megfelelő- tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az alkalmiszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:
  - » a tevékenység időpontját
  - » helyét
  - » leírását
- a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezésig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani.
- Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

## Dohányzás

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- A dohányzással kapcsolatos 1999. évi XLII. Törvény 2012. 01. 02. módosítása értelmében nem lehet dohányozni zárt terű helyiségben. A tiltást jól láthatóan megfelelő táblával jelölni kell.
- Ahol a dohányzás megengedett megfelelő számú, nem éghető anyagból készült hamutálat kell elhelyezni. A hamutálat tartalmát papírkosárba üríteni nem szabad.
- A dohányzásra, valamint nyílt láng használatára vonatkozó előírások értelemszerűen a változó munkaterületekre is vonatkoznak.

## Szabadtéri tárolás tűzvédelmi előírásai

- Szilárd éghető anyag szabadban tárolt egységeinek méreteit és a tárolási egység nagyságát valamint az építményektől való legkisebb távolságát az OTSZ 3. számú melléklete tartalmazza.
- A tárolási egység és a kerítés között legalább 1 méter tűztávolságot kell megtartani.
- A tárolt éghető anyagot a tárolás során a veszélyes felmelegedéstől meg kell védeni.
- A raktározás, tárolás területén az éghető hulladéktól a száraz növényzettől stb. állandóan mentesen kell tartani.

## Villamos berendezés

- A villamos berendezéseket nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. Robbanásveszélye tűzveszélyességi osztályban 3 évenként, a tűzveszélyességi osztályban 6 évenként
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. A munkaidő végeztével. a működő berendezések pl. hűtők kivételével minden berendezést le kell választani a hálózatról
- Az építmények villamos berendezéseit központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

## Villám és statikus feltöltődés elleni védelem.

- Villám elleni védelmet kell biztosítani az „OTSZ által meghatározott követelmények szerint.
- Azoknál a technológiai folyamatoknál , illetve berendezéseknél ahol statikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat megfelelő védelemről kell gondoskodni az állami szabvány előírásai szerint ( MSZ 16040 , MSZ 16041 )

### Utak

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszérzési helyekhez vezető útvonalakat állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren:

- A villamos berendezés kapcsolóját,
- A közmű nyitó és zárószerkezetét,
- A tűzjelző kézi jelzésadójt,
- A hő és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait,
- A tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket
- A közlekedési és menekülési utakat, ajtókat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

### Kijáratok, vészkijáratok.

- Üzemi létesítményekben az üzemi helyiségek közötti ajtókat és egyéb nyílászáró szerkezeteket állandóan csukva kell tartani.
- Üzemeltetés alatt a helyiségek kijáraitait és vészkijáraitait kulccsal vagy retesszel lezárni nem szabad.
- Üzemszünet alatt a lezárt helyiségek kulcsai a portán kell tartani, hogy esetleges tűz esetén a tűzoltást végzők könnyen hozzáférhessenek.
- A helyiségek ajtajainak belső oldalán – a beáramló hideg elleni védelem céljából – függöny alkalmazható. A függönyt az ajtó felett fém rudakra gyűrűkkel kell felfüggeszteni, hogy széthúzásakor a kijáratot ne szűkítse le.

## Tűzoltó készülék, felszerelés

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a. az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b. ahol e rendelet előírja és
- c. jogszabályban meghatározott esetekben
  - » A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, vagy a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad
  - » A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában évente szakcéggel, negyedévente az üzemtartónak kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

## Vízszerezés

A vízszerezési helyeket a szabvány előírásainak megfelelően jelölni kell. A tűzcsapokat és szerelvények karbantartását a szabványi előírásai szerint kell elvégezni, melyek végrehajtásáért az üzemvezető felelős.

Vízszerezési helyeket, tűzcsapokat mindenkor szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, vagy ott anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A meghibásodást a tűzvédelmi hatóságoknak azonnal jelenteni kell.

## A munka befejezésével kapcsolatos teendők

- Minden munkahelyen (irodában stb.) a munka, tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat azonnal meg kell szüntetni.
- Az ellenőrzés terjedjen ki a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:
  - » villamos berendezések feszültségmentesítésére,
  - » tüzelő-, fűtőberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül elhelyezésére,
  - » közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására,
  - » hulladék eltávolítására,
  - » nyílászárók becsukására, lezárására,

# **Tűzvédelmi oktatással, felvilágosítással kapcsolatos feladatok**

## **A munkavállalókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni:**

- » munkába állásukat, felvételüket követő első, majd
- » időszakosan – évente legalább egy alkalommal – ismétlődő jelleggel
- » az ismétlődő oktatásról való hiányzást követően – pótoktatás jelleggel
- » tüzesetet követően – tűz által érintett konkrét munkahely dolgozóit – rendkívüli tűzvédelmi oktatás keretében
- » Új – a Kft telephelyeire is vonatkozó - tűzvédelmi jogszabály megjelenését követően – rendkívüli tűzvédelmi oktatás keretében

***Az oktatások megtörténtét az OKTATÁSI NAPLÓkba,  
történő bejegyzéssel minden alkalommal a Kft  
ügyvezető igazgatója, vagy az általa megbízott  
vezető igazolja!***

**AZ OKTATÁSOK ELMULASZTÁSA, ELHANYAGOLÁSA  
FELELŐSSÉGRE VONÁST, TŰZVÉDELMI  
BÍRSÁGOT EREDMÉNYEZ! TŰZVÉDELMI  
SZEMPONTBÓL TÁJÉKOZATLAN DOLGOZÓ NEM  
FOGLALKOZTATHATÓ!**

Munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja!

---

## **V. ESETI ÉS AZ EGYES HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

---

# Iroda helyiségek

## AK. Alacsony kockázat

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. A(z) iroda helyiségekben (továbbiakban: helyiségek) csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, ZRT) engedélyben megállapított rendeltetés(ük)ének megfelelően szabad használni.
2. A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.
3. Az Iroda helyiségeiben tűzveszélyt nem jelentő zárt rendszerű radiátoros központi fűtés van. A hagyományos fűtésből megmaradt használaton kívüli kéménynyílásokat fém vakdugóval le kell zárni! A fűtőberendezések csak kifogástalan állapotúak lehetnek.
4. A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a funkció jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
5. A helyiségekben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, csatlakozó vezeték) és készülékeket szabad használni.
6. A meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni. Elektromos világítótestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.
7. Elektromos kávéfőzőt, rezstót közvetlenül éghető fabútorra tenni TILOS! A készülékek alá hőálló kerámialapot kell helyezni. A készülékeket használatuk után a hálózatról azonnal le kell választani! A készülékek bekapcsolt állapotát jelezni kell, ezért jelzőlámpával felszerelt készüléket kell használni.

A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 6 évenként kell felülvizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat fontossági sorrendben szakemberrel meg kell javíttatni!

8. A helyiségek tűzvédelmét a helyiségek előtti folyosószakaszokon lévő tűzoltó készülékek szolgálják. A készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, és időszakos felülvizsgálatukról gondoskodni kell.
9. A helyiségekben vannak a tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek. A készülékek közelében jól látható módon fel kell tüntetni a mentők (104), a tűzoltók (105) és a rendőrség (107) vészjelző hívószámait.

### **Tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni:**

- » tűzeset helye (pontos cím)
- » mi ég, milyen anyag, milyen terjedelemben (m<sup>2</sup>)
- » életveszély van-e
- » jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

10. A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek biztosításával, és kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
11. Napi munka végén az elektromos irodagépeket, készülékeket ki kell kapcsolni, vagy a hálózatról le kell választani, és a világítást le kell kapcsolni.

### **A szabályzatban foglaltak betartása, betartatása kötelező!**

## **Vizes blokkok helyiségei (WC-k, mosdók)**

### **NAK Nagyon Alacsony kockázat**

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. A vizes blokkok helyiségeit (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben megállapított rendeltetés(ük)ének megfelelően szabad
2. A helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.
3. A helyiségekben tűzveszélyt nem jelentő, radiátoros fűtés van. Egyedi fűtésből maradt használaton kívüli kéménynyílást nem éghető anyagú, fém vakdugóval le kell zárni!
4. A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan nedves, párássá jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
5. Meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni.
6. A helyiségekben világítótesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.
7. A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 6 évenként kell felülvizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat fontossági sorrendben szakemberrel ki kell javíttatni!
8. A helyiségek tűzvédelmére a folyósószakaszokon elhelyezett tűzoltó készülékek szolgálnak. A készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, és fél-évenkénti/évenkénti felülvizsgálatokról gondoskodni kell!
9. A helyiségekben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek biztosításával és kizárólag **írásos engedély** kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

### **Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!**

# Alkatrészgyártó műhely

## AK. Alacsony kockázat

1. Az üzemek területén az O. T. SZ. - ben meghatározott számú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
2. A tűzoltó készülékek ellenőrzését a vonatkozó szabványelőírásoknak megfelelő időközönként, kell ellenőriztetni.
3. A tűzoltó készülékek ellenőrzésének végrehajtásáért a tűzvédelmi előadó a felelős.
4. A tűzoltó készülékeket és a tűzvédelmi berendezéseket jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. Azok felállítási helyét még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
5. Az üzemek területén éghető anyagokat és tűzveszélyes folyadékot csak a napi felhasználás s a folyamatos üzemvitelhez szükséges mennyiség erejéig szabad tárolni. A gépkarbantartáshoz szükséges textília tárolására szolgáló fémkonténert mindig fedett állapotban kell tartani.
6. Az üzemvitelhez szükséges tűzveszélyes folyadékokat a felhasználás helyén gépenként maximum 2 liter mennyiségig szabad tárolni fém olajos kannában. Az ezen felüli mennyiséget kizárólag a tárolóhelyen fém hordókban szabad elhelyezni.
7. A felhasználás során, valamint a berendezésekből kifolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal fel kell itatni, a felítatásra szolgáló anyagokat zárt fém edényzetben kell a napi ürítésig tárolni.
8. Az üzemekben a közlekedési utakat és a kijáratú ajtókat még ideiglenesen sem szabad elraktározni, leszűkíteni.
9. A gépi berendezések forgó, súrlódó részeit, hidraulikus egységeit, magasnyomású tömlőket rendszeres felülvizsgálattal kell karbantartani, szükség esetén javítani, cserélni, hogy azok meghibásodása, törése ne okozhasson tüzesetet.
10. Világító és villamos berendezéseket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
11. Elektromos kapcsolószekrényeken a kapcsolók, nyomógombok ki-, be állását, illetve hovatartozását, továbbá a csoportosan elhelyezett kismegszakítók hovatartozását, duglak feszültség szintjét maradandó módon meg kell jelölni.
12. Villamos gépek, berendezések kapcsolószekrényeit, a tűzvédelmi főkapcsolókat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
13. Az üzem területén előforduló tüzesetet, ha azt kézi tűzoltó készülékkel nem lehet eloltani, a legrövidebb időn belül a Tűzriadó Tervnek megfelelően jelezni kell a hivatásos tűzoltóság felé a 105-ös számon. A kézi oltókészülékekkel eloltott, megszüntetett tüzet a tűzvédelmi előadónak minden esetben jelenteni kell, hogy a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni hasonló eset elkerülése végett.

14. A munka befejezésével az üzemet utolsónak elhagyó, a műhelyvezetők által megbízott vezető vagy személy köteles az üzem területét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, hogy nincs-e a későbbiek folyamán keletkező tüzesetre utaló nyom.
15. A munkaidő befejezése után és üzemszünet alkalmával az üzemek kulcsait a portán le kell adni, a leadás tényét a portai kulcsnyilvántartó könyvben kell dokumentálni. Az üzemek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet /hegesztés, lángvágás, stb./ csak az üzemvezető és a tűzvédelmi előadó által láttamozott írásbeli engedély alapján lehet végezni.
16. Külső cég által végrehajtandó tűzveszélyes tevékenység csak a kiküldő cég által kiállított és a TEKA Magyarország Zrt. tűzvédelmi előadója által láttamozott írásbeli engedély alapján végezhető,
17. Az üzemek területén dohányozni TILOS!
18. Dohányozni csak a munkahelyen kívül kijelölt helyen lehet.

## Galvanizáló műhely

### AK. Alacsony kockázat

1. Az üzem területén az O. T. SZ. - ben meghatározott számú tűzoltó készüléket kell készletben tartani.
2. A tűzoltókészülékek ellenőrzését a vonatkozó szabványelőírások értelmében időközönként el kell végezteni.
3. A tűzoltókészülékeket jól látható helyen kell elhelyezni a felállítási helyükkel eltorlaszolni nem szabad. helyé
4. A Galvanizáló üzemben a galvánsoron csak az oda beosztott munkavállalók tarózkodhatnak.
5. A galvanizáló műhelyben lévő méregraktárban csak az arra kijelölt, jogosult személyek léphetnek be. A belépésre jogosult személyek nevét a bejárat ajtón fel kell tüntetni.
6. A méregraktárban a veszélyes anyagokat fajtánként megjelölve és elkülönítve szabad tárolni.
7. Éghető és égést tápláló anyagokat csak nem éghető anyagú polcon szabad tárolni.
8. A veszélyes anyagok és készítmények Biztonsági Adatlapjait az üzemben mindig hozzáférhető helyen kell tárolni.
9. A veszélyes anyagok tárolási helyén a kiszóródott, kifolyt anyagokat azonnal fel kell takarítani, itatni.
10. Elektromos kapcsolószekrényeken a kapcsolók, nyomógombok ki-, be állását, illetve hovatartozását, továbbá a csoportosan elhelyezett kismegszakítók hovatartozását, dugalgak feszültség szintjét maradandó módon meg kell jelölni.

## Csiszoló műhely

### AK. Alacsony kockázat

1. Az üzem területén az O. T. SZ. - ben meghatározott számú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
2. A tűzoltókészülékek ellenőrzését a vonatkozó szabványelőírások értelmében időközönként el kell végezteni.
3. A tűzoltókészülékeket jól látható helyen kell elhelyezni a felállítási helyüket eltorlaszolni nem szabad.
4. A csiszoló gépeket és a villamos kapcsolószekrényeket a napi munka befejeztével a ráakódott szennyeződéstől meg kell tisztítani.
5. A szikraképződéssel járó anyagok csiszolása TILOS.
6. A poreszívó zsákokat heti rendszerességgel ki kell üríteni.
7. Az elszívó berendezések rendszeres karbantartásáról a műhelyvezetőnek gondoskodni kell.

## Szerelő műhely

### AK. Alacsony kockázat

1. A szerelőcsarnokot (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben foglalt rendeltetésnek megfelelő célra szabad használni.
2. A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani
3. A helyiségben csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezés, fűtési rendszer használhatók.
4. A helyiség elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a funkció jellegéből adódó szabványossági követelményeket.  
A helyiségben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, csatlakozó vezeték) és készülékeket szabad használni.
5. Elektromos kapcsolószekrényeken a kapcsolók, nyomógombok ki-, be állását, illetve hovatartozását, továbbá a csoportosan elhelyezett kismegszakítók hovatartozását, dugaljzak feszültség szintjét maradandó módon meg kell jelölni.
6. A meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket használni TILOS, azt haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni.
7. A helyiségben lévő elektromos világítótestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.

8. A helyiség belső közlekedési útjait, az ajtókhöz, aknákhöz, a közművek nyitó-záró szerelvényeihez, tűzoltó készülékekhez vezető utakat folyamatosan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
9. A helyiség tűzvédelmére a műhelyben az OTSZ előírásainak megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni jól látható, könnyen hozzáférhető módon, és időszakos, szakcéggel történő felülvizsgálatásukról gondoskodni kell.
10. A napi műszak végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell. A helyiséget a személyek eltávozása után zárni kell.
11. A helyiségben folyamatosan és rendszeresen csak az oda beosztott szerelő személyzet tartózkodhat.

### **Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!**

## **Raktárépületek**

### **AK. Alacsony kockázat**

1. A raktárcsarnok helyiséget csak a használatbavételi (működési) engedélyben foglalt rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
2. A raktárcsarnok területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. Biztosítani kell továbbá a tűzoltó készülékhez, ki-, illetve átjárókhöz vezető utakat.
3. A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei, azok szerelési, csatlakozási módja, és védettségi foka elégítse ki a helyiség tűzveszélyes jellegéből adódó szabványossági követelményeket!

Meghibásodott, – tűz- vagy balesetveszélyt jelentő – szabványtalan elektromos szerelvényt használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni!

4. A helyiség területén csak olyan világítótestek használhatók, melyek a környezetre tűzveszélyt nem jelentenek. Az alkalmazott lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.
5. A helyiség elektromos hálózatát, berendezéseit tűzvédelmi szabványossági szempontból felül kell vizsgálni és a feltárt hiányosságokat fel kell számoltatni!
6. A helyiség tűzvédelmére annak területén az O.T.SZ előírásai szerint megfelelő darabszámú a keletkező tűz oltására szolgáló EN 3 típusú, 6 kg töltetsúlyú ABC vizsgálati egysegtűz oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készüléket kell jól látható, könnyen hozzáférhető módon elhelyezni, és az alkalmazott készülékre vonatkozó szabvány szerinti időszakos – szakvállalat általi – felülvizsgálatásáról, karbantartásáról és nyomáspróbátartásáról, valamint selejtezést követő pótlásáról gondoskodni kell.

## **Tűzoltó készüléket rendeltetésétől eltérő célra használni TILOS!**

7. A helyiség területén külső cég által végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, vagy egyéb nyílt lánggal járó munka) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek előzetes meghatározásával, és a szükséges **ÍRÁSOS ENGEDÉLY**-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végezteni!
8. A raktér épületek irodáiban a tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek vannak elhelyezve. A készülék közelében jól látható módon fel kell tüntetni a **MENTŐK: 104**, a **TŰZOLTÓK: 105**, és a **RENDŐRSÉG: 107** vészjelző hívószámait, valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
  - » tüzeset, káreset pontos helye (cím)
  - » mi ég, milyen anyag, és mekkora terjedelemben (m<sup>2</sup>)
  - » életveszély van-e
  - » tüzet jelző személy neve, tűz jelzésére használt telefonkészülék hívószáma

### **Tűzjelzést követően a Tűzriadó tervben foglaltak szerint kell eljárni.**

9. A helyiség használatát követően a munkavállalók a tároló teljes területét kötelesek átvizsgálni, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. A világítást le kell kapcsolni, és a helyiség ajtaját zártan kell tartani.

## **Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!**

## **Szolgáltatás és Szerszám műhely**

### **AK. Alacsony kockázat**

1. A műhelyben (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben foglalt rendeltetésnek megfelelő célra szabad használni.
2. A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani
3. A helyiségben csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezés, fűtési rendszer – földgázüzemű gázhozugárgók – használhatók. A fűtőberendezések gázellátó csővezetékét teljes hosszban sárga színű festékkel le kell festeni. A berendezéseket fűtési idények előtt szakvállalattal felül kell vizsgáltatni.
4. A fűtőberendezés és az éghető anyagok között – a fűtőberendezés sugárzó hőjére figyelemmel – a mindenkori biztonságos távolságról, vagy megfelelő hőszigetelésről, hőterelésről gondoskodni kell.
5. A helyiség elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a funkció jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
6. A helyiségben csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos szerelvényt (kapcsoló, dugaljzat, csatlakozó vezeték) és készülékeket szabad használni.

7. Elektromos kapcsolószekrényeken a kapcsolók, nyomógombok ki-, be állását, illetve hovatartozását, továbbá a csoportosan elhelyezett kismegszakítók hovatartozását, duglak feszültség szintjét maradandó módon meg kell jelölni.
8. A meghibásodott (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket használni TILOS, azt haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni.
9. A helyiségben lévő elektromos világítótestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.
10. A helyiség belső közlekedési útjait, az ajtókhöz, aknákhöz, a közművek nyitó-záró szerelvényeihez, tűzoltó készülékekhez vezető utakat folyamatosan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
11. A helyiség tűzvédelmére a műhelyben az OTSZ előírásainak megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni jól látható, könnyen hozzáférhető módon, és időszakos, szükséggel történő felülvizsgálatásokról gondoskodni kell.
12. A napi műszak végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell. A helyiséget a személyek eltávozása után zárni kell.
13. A helyiségben folyamatosan és rendszeresen csak az oda beosztott szerelő személyzet tartózkodhat.

#### **Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!**

### **PB – gáztartály és veszélyességi övezete**

1. A gáztároló területén a dohányzás és egyéb tűzveszélyes tevékenység végzése TILOS!
2. A gázüzemű targoncák töltését csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti
3. A targoncákat a töltés ideje alatt le kell állítani, azokat az elgurulás ellen biztonságosan rögzíteni kell.
4. A gáztartály területén folyamatosan rendet kell tartani az éghető hulladékot száraz avart rendszeresen el kell távolítani.

# Porta helyiségek

## AK. Alacsony kockázat

1. A porta helyiséget (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben foglalt rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
2. A helyiség területén dohányozni TILOS!
3. A porta helyiségekben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.
4. A helyiségben csak tűzveszélyt nem jelentő, engedélyezett típusú és kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést (hősugárzó) szabad használni.

A fűtőberendezés és a környezetében lévő éghető anyagok között mindenkor olyan biztonságos távolságot kell tartani, hogy a sugárzó hő az anyagokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

5. A helyiség elektromos hálózata berendezései, szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka, csatlakozási és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó szabványossági követelményeket.

A meghibásodott, szabványtalan (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket használatban tartani TILOS, azt haladéktalanul szakemberrel meg kell javíttatni.

6. A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 6 venként felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat fontossági sorrendben szakemberrel fel kell számoltatni.
7. A helyiségben vagy annak közelében, könnyen hozzáférhető módon 1 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni, melynek időszakos felülvizsgáltatásáról gondoskodni kell.
8. A helyiségben – napközben és éjszaka is – tűz jelzésére is alkalmas telefonkészüléket helyeztek el. A készülék közelében jól láthatóan fel kell tüntetni a **MENTŐK: 104**; **TŰZOLTÓK: 105**; és a **RENDSZERSZÁMOK: 107** vészjelző hívószámait és a tűzjelzés módját.

7. A portahelyiségben el kell helyezni a tűz, baleset vagy káresemény esetén értesítő személyek, szervezetek telefonszámát

## Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

---

**TÚZJELZÉSSEL, TÚZOLTÁSSAL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL  
KAPCSOLATOS FELADATOK, KÖTELEZETTSÉGEK**

---

## Alapvető teendők tűz esetén

1. **Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles:**
  - » a környezetét riasztani,
  - » a tűzoltóságot késedelem nélkül értesíteni a **105-ös telefonon**,
  - » bejelenteni a mellékelt tűzriadó terv alapján a kiértesítendő vezetőknek.
2. A tűzjelzési kötelezettség a mindenkori tüzet észlelő feladata.
3. Az eloltott vagy önmagától megszűnt tüzet is jelezni kell.
4. **Tűzjelzés alkalmával a bejelentést végző személynek az alábbiakat kell közölnie:**
  - » tüzeset, káreset pontos helye (cím)
  - » mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
  - » tüzeset nagysága (m<sup>2</sup>) (tetőszerkezet, teljes épület, több épület stb.)
  - » emberélet van-e veszélyben
  - » tüzet jelző személy neve, jelzésére használt telefonkészülék kapcsolási száma
5. **A Hivatásos Tűzoltóság helyszínre érkezéséig a létesítmény vezetőjének vagy a jelenlévő legmagasabb beosztású dolgozójának irányításával a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, anyagokkal, felszerelésekkel kell megkezdeni a tűz oltását.**
6. **A helyszínre érkező Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.**

## **Engedély Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére**

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet 184. § (3) bekezdése alapján engedélyt adok tűzveszélyes tevékenység végzésére.

A munkát végző dolgozó neve:.....

Tűzvéd. szakv. biz. sz.: .....

Fogl. szerv. neve:.....

A tűzveszélyes tevékenység időpontja: .....

A tűzveszélyes tevékenység helye: .....

Tűzvesz. oszt.:.....

A tűzveszélyes tevékenység leírása: .....

.....

.....

### **Tűzvédelmi előírások:**

Szükséges tűzoltó készülékek: .....

Egyéb tűzoltási lehetőségek: .....

Tűzjelzés lehetősége .....

Menekülési út: .....

Műszeres felügyelet: .....

Egyéb, a helyi sajátosságokhoz igazított feltételek: .....

.....

A munkaterület.....helyszíni szemlén ellenőriztem, az előírt intézkedések végrehajtását rendben találtam.

Munkát elrendelő, engedélykiadó neve:.....

Dátum:..... Aláírása:.....

*Külső cég által történő munkavégzés esetén a koordináló személy neve:*

Dátum:..... Aláírása:.....

Helyi sajátosságok: .....

A tevékenység helye szerinti létesítményvezető v. megbízottja neve:

.....

Dátum:..... Aláírása:.....





**Teka Magyarország Zrt.**

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 / 201-091

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

E-mail: [info@teka.hu](mailto:info@teka.hu)

[www.mofem.hu](http://www.mofem.hu) • [www.teka.com](http://www.teka.com)